

Štev.: 1347/1111/2042K

Datum: 18.12.2019

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: IB STUDIO d.o.o. in na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 67/2018).

Mnenje

k dokumentaciji št. 24/19, NOVEMBER 2019, ki jo je izdelal: IB STUDIO d.o.o., KOPER za:

Objekt: OPPN ZA GRADNJO VRTCA POLICE AJDOVŠČINA
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc. številka: 239, 240, 241, 242, 243/3, 1726, 1727
Katastrska občina: AJDOVŠČINA
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

Rešitve v projektni dokumentaciji so ustrezne. Mnenje se izdaja brez posebnih pogojev.

Pripravil:
Miran Gregorc, kom. inž.

Direktorica:
Nataša Uršič Praček, univ. dipl. prav.



Štev.: 1347/1111/2042/V1

Datum: 30.12.2019

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: IB STUDIO d.o.o. in na osnovi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 57/09)

Projektni pogoji vodovod Ajdovščina

k dokumentaciji št. 24/19, NOVEMBER 2019, ki jo je izdelal: IB STUDIO d.o.o. , KOPER za:

Objekt: VRTEC POLICE AJDOVŠČINA
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc. številka: 239, 240, 241, 242, 243/3, 1726, 1727
Katastrska občina: AJDOVŠČINA
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

Projektni pogoji:

1. Objekt je možno priključiti na javni vodovod AC 125, ki poteka preko ceste na vzhodnem vogalu parcele.
2. Za priključno cev je potrebno uporabiti pocinkano plastificirano cev. V priključek je potrebno vgraditi vodomer z nadgradnjo za daljinsko odčitavanje, skladno s programom upravljavca (KSD).
3. Pri projektiranju mora projektant zagotoviti ustrezne odmike po pravilih stroke vodovoda od ostale infrastrukture. Pri utesnjenih situacijah je potrebno uporabiti pri križanjih zaščitne cevi za vodovod.
4. Po izgradnji vodovoda, ali ostalih infrastruktur v neposredni bližini vodovoda, je potrebno dejansko izvedene vode geodetsko posneti, ter posnetek v digitalni obliki dostaviti na KSD, ki vodi kataster komunalnih vodov.
5. Pred pričetkom z gradbenimi deli v neposredni bližini javnega vodovoda, zaprositi KSD, za zakoličenje obstoječega vodovoda.



Pripravil:
Aleš Brecelj, univ. dipl. inž. str.

Direktorica:
Nataša Uršič Praček, univ. dipl. prav.



Mesto priklopa
na vodovod.

Ajdovščina 30.12.19



LEGENDA:

- meja območja OPPN
- predvidena stavba
- asfalt
- tlakovane površine

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- obstoječa
- predvidena
- vodovod
- fekalna kanalizacija
- meteorna kanalizacija
- EEN naprave



Projektna rešitev bo pridobljena z javnim natečajem
Geodetski načrt: Gromap, d.o.o.



IB STUDIO, d.o.o.
Kampel 114
6000 Koper - Capodistria

Odgovorni vodja naloge:
mag. Manuela Varljen, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1177 A
Pripravi:
Ana Pantelin, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1603 KA

Naročnik:
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

Naziv naloge:
OPPN za gradnjo vrtca Police Ajdovščina
Identifikacijska številka:
1419

Št. naloge: 24/19
Datum: november 2019
Št. lista: 5

**PRIKAZ POTEKA OMRREŽJA GJI IN
PRIKLUČEVANJA NA GID**

Štev.: 1347/1111/2042/O

Datum: 31.12.2019

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: IB STUDIO d.o.o. in na osnovi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS št. 79/03) na območju občine AJDOVŠČINA

PROJEKTNI POGOJI


k dokumentaciji št. 24/19, NOVEMBER 2019, ki jo je izdelal: IB STUDIO d.o.o. , KOPER za:

Objekt: VRTEC POLICE AJDOVŠČINA
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc.številk: 239, 240, 241, 242, 243/3, 1726, 1727
Katastrska občina: AJDOVŠČINA
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

Projektne pogoji:

1. Za potrebe ločenega zbiranja komunalnih odpadkov iz dejavnosti, je potrebno urediti zbiralnico ločenih frakcij odpadkov in namestiti ustrezne dvokolesne in štirikolesne zabojnike: za ostanek komunalnih odpadkov, za papir in kartonsko embalažo, za plastično embalažo skupaj s kovinsko in sestavljeno embalažo, za biorazgradljive odpadke (vključno s papirnatimi brisačami) ter zvon za stekleno embalažo. Število zabojnikov za posamezno frakcijo odpadkov mora zadoščati tedenski frekvenci odvoza odpadkov.
2. Prezemno mesto odpadkov mora biti na mestu dostopnem smetarskemu vozilu, na oddaljenosti največ 3 m od ustavljanja vozila. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Površina prevzemnega mesta mora biti ravna in tlakovana. Zabojniki morajo biti zavarovani pred vplivi močne burje.
3. Dostop do prevzemnega mesta mora biti svetle širine vsaj 3,00 m in svetle višine vsaj 4,00 m.
4. Smetarsko vozilo mora imeti zagotovljeno obračališče. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 6,60 m. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini, mora biti 6,50 m.
5. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje KSD d.o.o. Ajdovščina k projektu.
6. Pred pričetkom izvajanja dejavnosti mora investitor s KSD d.o.o. Ajdovščina skleniti pogodbo o opravljanju storitev ravnanja z odpadki.

Pripravil:
Silvana Kodrič, inž.agr.



Direktorica:
Nataša Uršič Praček, univ. dipl. prav.

