



Številka: 4301-28/2014-

Datum: 1.12.2014


**ZAPISNIK O OGLEDU OBJEKTA IN INFORMATIVNEM SESTANKU
V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADNJE PO POSTOPKU S POGAJANJI
PO PREDHODNI OBJAVI ZA OSNOVNO ŠOLO DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA –
DOKONČANJE GRADNJE, št. 4301-28/2014, objavljenim na Portalu javnih naročil, pod
objavo št. JN10912/2014, z dne 18.11.2014**

SESTANEK SE IZVAJA:


Najprej na lokaciji objekta nove Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina nato v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Pričetek ogleda objekta in sestanka: dne 1.12.2014 ob 9:00 uri.

NAVZOČI ZA OBČINO AJDOVŠČINA:

Ime in priimek	Podpis
Boštjan Kravos	
Irena Štokelj	

NAVZOČI PREDSTAVNIKI UDELEŽENCEV:

Predstavnik udeleženca	Ime in priimek predstavnika	Podpis
TIPO investicijske gradnje d.o.o.	Robert Štrukelj	

DRUGI NAVZOČI: /

Ob ogledu objekta so bila izpostavljena naslednja vprašanja:

- pri samih oknih, zaključevanje stika okenske špalete in okenskega okvirja – ali je to predmet dokončanja Begrada ali novega naročila:
ODGOVOR: te postavke v trenutnih popisih ni, zato bomo skladno s tem dodali opombo pri alu delih v popisu;
- pri kamnoseških delih – v novem naročilu niso zajeta dela, z zvezi z protidrsimi trakovi:
ODGOVOR: odgovor glede tega bo oddan na Portal JN;
- brezšumne kanalizacijske cevi – ponudnik opozarja naročnika na visok nivo hrupa pri podtlačnem odvodnjavanju strehe:
ODGOVOR: naročnik bo preveril projektne rešitve in zadevo reševal neodvisno od novega naročila;
- pri slikopleskarskih delih je v popisu navedeno, da je izravnava površin zajeta v ponudbi Begrada – ali gre torej za glajenje in brušenje:
ODGOVOR: gre za kitanje in brušenje;
- pri spušenih stropovih piše v popisih, da se izvede le montaža Armstrong plošč, ki bodo dobavljene na gradbišču, dejansko pa je na gradbišču potrebno izvesti še več kot 50% konstrukcije, zato se naproša naročnika, da se glede tega pojasni situacijo:
ODGOVOR: postavitve konstrukcije je predmet sedanjega naročila, in bodo zaključena pred novim naročilom;
- tesnitev prehodov instalacij skozi armiranobetonske stene - kdo izvede zvočno in požarno zaščito teh prebojev:
ODGOVOR: navedena dela so predmet izvedbe novega naročila;
- glede na to, da je potrebno dati poročilo o meritvah zvoka, kdo bo izdelal poročilo, glede na to, da estrihi v tem trenutku niso v celoti dokončani:
ODGOVOR: dosedanji izvajalec tega ni izvedel, zato je to potrebno izvesti v novem javnem naročilu, zato bo v popise dodana ustrezna postavka;
- kdo bo očistil okolico gradbišča – zunanjo ureditev in strehe:
ODGOVOR: tudi glede tega bo dodana postavka v popisu.

Sestanek zaključen ob: 11:00

Zapisnik sestavil: _____

