

Svetniško vprašanje glede analize možnosti umeščanja vrtec na območje porušene stavbe 3 in koliko oddelkov bi se lahko tam zgradilo.

Posebna analiza možnosti umeščanja vrtca na območje porušene stavbe 3 se ni izvedla. Groba ocena možnosti postavitve vrtca na območju stavbe 3, kjer je na voljo cca 5.000m² površin, pokaže, da bi bilo možno tam postaviti največ 7 oddelčni vrtec (cca 1200m² za stavbo + 2300m² otroško igrišče + cca 1500m² ostalih površin (gospodarsko dvorišče, dostopi, odmiki od Lokavščka)). Ocenjujemo, da je lokacija stavbe 3 za nov vrtec manj primerna. Za nov vrtec so se namreč iskale predvsem lokacije na obrobju mesta, ki omogočajo neposreden dostop do širših zelenih površin. Tudi sicer velja, da v kolikor v lokalnem okolju obstajajo možnosti, se stavb vrtcev naj ne bi umeščalo med že obstoječe zazidane parcele. Več pomislekov je tudi z vidika dostopa do stavbe na lokacijo, tako za starše kot za dostavo večjih tovornih vozil (dobavitelji, vozila za odvoz smeti), kar bi ta del mesta dodatno obremenilo in z vidika zelo neposredne bližine struge Lokavščka. Enakega mnenja so v Otroškem vrtcu Ajdovščina.

Pripravila: Katarina Ambrožič