
















LEGENDA:

-  - SMER EVAKUACIJE
-  - ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
-  - ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG)
-  - ZIDNI HIDRANT
-  - STOL ZA EVAKUACIJO GIBALNO OVIRANIH OSEB

-  - PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJA ZA JAVLJANJE POŽARA IN VARNOSTNO RAZSVETLJAVO
-  - POŽARNI SEKTOR
-  - VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. in SAMOZAPIRANJEM
-  - POŽARNA ODPORNOST 60 MIN.
-  - NAPRAVA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE
-  - POŽARNA ODPORNOST 30 MIN.

Sprejemnik:		OSI Slovenija		Datum:		Projekt:	
OBČINA ADOVŠČINA, ADOVŠČINA				Objekt: GLASENA ŠOLA ADOVŠČINA			
Inštitut za varstvo pri delu In varstvo okolja Maribor p.o.				Vrednotnik: STUDIJA POŽARNE VARNOSTI			
							
Ime in priimek:		Imeni Skup:		Projekt:		Vrednotnik:	
Odg. projektant:		Ales Bobnik, d.l.s.		TR1684		STUDIJA POŽARNE VARNOSTI	
Nad. projektant:		Ales Bobnik, d.l.s.		TR1684		TLORIS 2.NADSTROPJE	
Nad. projektant:		Danijel Novičnik, u.d. prometa					
Skupni projektant:		Miroslav M. 1:150		Skupni projektant:		13771	
Datum: september 2016		Vrsta projekta: PGD		Št. risov: 4/4		Številka delovnega naloga: CPV - 897/2016	

OPOMBA: Brez nase odobritve ta risba ne sme biti kopirana in razmnoževana, prav tako ne sme biti dani na razpisno in drugo javno mesto!