SITUACIJA
M 1:50







MONTAŽNA SHEMA ČRPALIŠČA:

1. navojni ZRAČNIK s plovcem trojna funkcija	1 kos
2. krogelni ventil z/n navoj	5 kos
3. VODOMER 6/4"	1 kos
4. nepovratni ventil 2"	1 kos
5. koleno AISI 304 90°	4 kos
6. R kos 3-2"	2 kos





SESTAVE:

① - kritina iz zgibne pločevine in PIR izolacijo 2 cm
- vzdolžne in prečne letve 2x5x8 / 50 cm, vmes toplotna izolacija iz kamene volne deb. 10 cm
- sekundarna kritina - folija
- naklonski estrih 2-6 cm
- AB plošča C 25/30, d=15cm
- kontaktna fasada EPS-F 10 cm (pri poz.1a)

② - granitogrez na lepilo
- AB plošča C 25/30 d=20cm
- podl. beton C 12/15 d=10cm
- gramozni tampon 20cm ali cementana stabilizacija

③ - kontaktna fasada EPS-F 10 cm
- AB parapet C 25/30, d=15cm
- Mapelastik 2x s fasadno mrežico
- zaključni fasadni sloj

④ - kontaktna fasada EPS-F 10 cm
- AB stena C 25/30, d=20cm

④a - kontaktna fasada XPS 10 cm
- AB stena C 25/30, d=20cm

⑤ - prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM
- peščena posteljica 20 cm
- nasutje od izkopa

⑥ - AC 16 base v B50/70 A4 5 cm.
- AC 11 surf v B70/100 A4 4 cm
- nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm 20 cm
- obstoječ teren



Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

DETAIL INFRASTRUKTURA
Detail Infrastruktura d.o.o.
Na produ 13
5271 Vipava
Slovenija
T 05 36 550 12
F 05 36 550 14
E info@detalj.eu
www.detalj.eu

KANALIZACIJA IN VODOVOD V NASELJU GRIVČE

	ime in priimek - naziv	izk. št. IZS	Vrsta in št. načrta:
Vodja projektiranja:	dr. Marko Lavrenčič mag. inž. gr.	G - 4843	ZBIRNI NAČRT št. 21/77
Pooblaščeni inženir:	dr. Marko Lavrenčič mag. inž. gr.	G - 4843	Načrt/vsebina lista
Izdelal:	dr. Marko Lavrenčič mag. inž. gr.		ZAKOLIČBENI IN OPAŽNI NAČRT ČRPALIŠČA TER MONTAŽNE SHEME ČRPALIŠČA
Sodelavec:	Milan Rupnik grad.teh.		

Vrsta projekta:	št. projekta:	datum:	merilo:	številka lista:
PZI	21/77	julij 2025	1:25, 1:50	14