



ZUNANJA ENOTA

CU-TZ25WKE
Qg=3,4 kW
Qh=2,5 kW

odvod kondenza ø32
v meteorno vodo

NOTRANJE KVARATURE, NETO:

VEČNAMENSKI PROSTOR: 26.50 m2

SKLADIŠČE: 9.50 m2

HODNIK: 3.45 m2

GARDEROBA ŽENSKE: 4.55 m2

WC ŽENSKE/INVALIDI: 4.85 m2

GARDEROBA MOŠKI: 4.55 m2

WC MOŠKI: 2.60 m2

SKUPAJ NETO: 56 m2

SKUPAJ BRUTO: 72.80 m2

ZUNANJE KVADRATURE:

PROSTOR ZA AGREGAT IN SMETI: 13.40 m2

SKUPAJ BRUTO/ZAZIDANA: 88,90 m2

NOTRANJA ENOTA

CS-TZ25WKEW
Qg=3,4kW
Qh=2,5kW
U=230 V

odvod kondenza ø32 v meteorno vodo

Št.spr.	Opis spremembe	Datum:	Podpis
<div> <div> MAPA d.o.o. inženiring, projektiranje in nadzor strojnih instalacij </div> <div> Tovarniška 2/a, 5270 Ajdovščina, Slovenija tel.: 05 3663-908, tel./fax: 05 3663-899 </div> </div>			
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a, AJDOVŠČINA		Izdelal: MAPA d.o.o. Ident.št.:	
Objekt: ŠPORTNI PARK GABERJE — GABERJE —		Odg.vod.proj.: mag. Jana Hladnik Tratnik, u.d.i.a. Ident.št.: PA ZAPS - A 1481 Datum:	
Projekt: OGREVANJE, HLAJENJE TLORIS PRITLIČJA		Odgov.projek.: Pavel Pavlič, u.d.i.s. Ident.št.: PI IZS S - 0302 Datum:	
Merilo: 1:50			
Faza: PZI	Št. projekta: 149-2020	Št. načrta: 016/22	Datum: maj 2022
			List: 2.1