



Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
AJDOVŠČINA

Goriška cesta 23b 5270 Ajdovščina
Telefon: 05-365-97-00
Telefax: 05-366-31-42
E-mail: info@ksda.si
Spletni naslov: www.ksda.si

Štev.: 259/321/653/V1

Datum: 4.4.2016

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: ČOPIČ ARHITEKT d.o.o. in na osnovi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 57/09)

Projektni pogoji vodovod Ajdovščina

k dokumentaciji št. 288/2016, AJDOVŠČINA, MAREC 2016, ki jo je izdelal: ČOPIČ ARHITEKT d.o.o., AJDOVŠČINA za:


Objekt: GLASBENA ŠOLA
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc.številka: 285
Katastrska občina: AJDOVŠČINA
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

Projektni pogoji:

1. Objekt ima obstoječ vodovodni priključek. V sklopu gradbenih del je potrebno izdelati vodomerni jašek izven objekta in sicer za obstoječ profil cevi (DN 25) svetle odprtine jaška 1,0 x 1,0 m.
2. Pri projektiranju mora projektant zagotoviti ustrezne odmike po pravilih stroke vodovoda od ostale infrastrukture. Pri utesnenih situacijah je potrebno uporabiti pri križanjih zaščitne cevi za vodovod.
3. Po izgradnji vodovoda, ali ostalih infrastruktur v neposredni bližini vodovoda, je potrebno dejansko izvedene vode geodetsko posneti, ter posnetek v digitalni obliki dostaviti na KSD, ki vodi kataster komunalnih vodov.
4. Pred pričetkom z gradbenimi deli v neposredni bližini javnega vodovoda, zaprositi KSD, za zakoličenje obstoječega vodovoda.

Pripravil:
Aleš Breclj, univ.dipl.inž.str.

Direktor:
mag. Egon Stopar





obstoje
Priključek za tanjiran objekt
NL 100


4.4.2016 8:50

joze.velikonja@ksda.si

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove.

www.ikomunala.si

1 / 1



Ajdovščina 4.4. 2016

industrij.
Vodovod
za Tekstino
AC 300