



REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA
Oddelek za okolje in prostor
Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina
tel.: 05/364-3200, fax. 05/3662-649

Ajdovščina

OBČINA AJDOVŠČINA			
Prejeto: 18 -04- 2003			
Org. enota	Štev.	Pril.	Vred.
	552-18	✓	✓

100

Številka : 35105-45/2002-8-L/Z

Datum: 14.04.2003

Upravna enota Ajdovščina izdaja, na zahtevo Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/A, Ajdovščina, v upravni zadevi gradnje kanalizacije in čistilne naprave na Colu in na podlagi 1. odstavka 35. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 in Uradni list RS št. 40/94, 69/94, 59/96, 45/99, 42/00 in 52/00), v zvezi z drugim odstavkom 191. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/2002) ter 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), s poprejšnjim soglasjem Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega inšpektorata RS, Enote Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina, št. 351-216/2003 012123, z dne 05.03.2003 in s soglasjem Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica, št. 370-05-122/2003-3, z dne 04.03.2003, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

OBČINI AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6/A, Ajdovščina, se dovoljuje gradnja kanalizacije in čistilne naprave na zemljiščih v k.o. Col, skladno s projektno dokumentacijo, ki jo sestavljajo naslednji načrti:

- kanalizacija, št. 33/00, izdelana pri Mitja Lavrenčič s.p., Vipava, v juliju 2002
- čistilna naprava, št. 6HJ 280, izdelana pri družbi IEI d.o.o., Maribor, v aprilu 2001
- elektro inštalacije-NN priključek, št. 73/4-02/III izdelane pri Erdado - David Furlan s.p., v aprilu 2002

Obravnavan sistem odvajanja odpadnih vod predstavlja več kanalizacijskih odsekov, ki bodo odvajali odpadne vode iz posameznih skupin hiš. Kanal A bo potekal pod zaselkom Orešje do čistilne naprave Col. Tu bodo tudi trije umirjevalni jaški. Na odcepu za Orešje se bo kanal dvignil na cesto Col-Podkraj in se nadaljeval po južnem robu ceste. Na kanal bodo priključeni vsi hišni priključki in odtoki, ki se stekajo v obstoječe cestne propuste. Kanal B bo potekal po desni strani ceste Col-Podkraj. Pred priključkom vaške ulice bo kanal prečkal regionalno cesto in potekal po njenem levem robu. Kanal C se bo dvignil mimo šole po ulici do stavbe župnišča in se ob robu ceste Col-Črni Vrh zaključil v križišču z cesto proti Predmeji. Kanal D bo potekal do Zadružnega doma, ga obšel in odvajal odpadne vode od skupine hiš za domom. Večinoma bo potekal pod voznimi površinami-ob robu cestišča, delno pa tudi pod nevoznimi. Kanal E se bo dvignil po ulici do ceste Col-Vodice, od tu pa ob robu ceste do tovarne Alpina. Kanal F se bo odcepil od kanala E proti severu do ceste Col-Vodice. Kanal G se bo odcepil od kanala E proti jugu. Potekal bo po ulici ob robu cestišča.

Večinoma bo izveden pod cestiščem, zadnji del v dolžini 25 m pa bo izveden pod nevoznimi površinami. Kanal H bo nadaljevanje kanala E ob robu ceste Col-Vodice. Zaradi zagotavljanja izpiranja kanala se bo priključilo tudi požiralnik s peskolovom.

Kanal I se bo odcepil od kanala E proti severu čez dvorišče tovarne Alpina skozi gozd do severovzhodnih predelov Cola. Po dvorišču tovarne Alpine bo kanal izveden pod voznimi površinami, na ostalem delu pa kot kanal pod nevoznimi površinami. Kanal K se bo začel na križišču ceste Col-Črni Vrh proti Predmeji, nadaljeval se bo po stari cesti proti Črnemu Vrh, v jašku pa se bo zopet priključil na cesto Col-Črni Vrh. Kanal L bo povsem samostojen kanal in bo priključeval vzhodni del zaselka Orešje naravnost na čistilno napravo Col. Od tu bo potekal po poljski poti do zaselka Orešje, med hišami in se po makadamski poti vzpenjal proti regionalni cesti Col-Podkraj, v smeri proti stanovanjski hiši Koren. Meteorni kanal M se bo začel v obstoječem propustu po OŠ Col, nadaljeval pa ob kanalu C-D do parkirišča pred Zadružnim domom. Izvedeni bodo tudi trije jaški z obzidanim dnom v granitnih kockah.

Čistilna naprava: Predvidena je vgradnja mehansko biološke naprave. Mehanska stopnja bo izvedena kot dvojna greznica, biološka stopnja pa kot precejalnik s prisilnim prezračevanjem. Naprava bo obsegala naslednje objekte: vhodni jašek tipsko troprekatno greznico, zbirni jašek, tipski precejalnik in iztočni jašek.

Za napajanje z električno energijo bo izveden trifazni priključek moči 6 kW.

Na trasi bo prišlo do križanja z nizko napetostnim omrežjem v nadzemni izvedbi, s telefonskim vodom, državno cesto, občinsko cesto, s hišnimi dostopnimi potmi in vodotoki.

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati tudi pogoje pravnomočnega lokacijskega dovoljenja, št. 35104-5/01-L/L, z dne 21.05.2001, katerega veljavnost je bila podaljšana z odločbo, št. 35104-8/2002-L/K, z dne 21.05.2002 ter spremembo, št. 35104-11/2002-2-L/L, z dne 29.07.2002.

To dovoljenje preneha veljati, če se z izvajanjem del oziroma z gradnjo ne prične v roku dveh let po dokončnosti te odločbe.

O b r a z l o ž i t e v :

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/A, je z vlogo, z dne 19.06.2002, zaprosila Upravno enoto Ajdovščina za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave na zemljiščih v k.o. Col.

Poleg projektne dokumentacije, navedene v izreku odločbe, je stranka predložila tudi:

- pravnomočno lokacijsko dovoljenje, št. 35104-5/01-L/L, z dne 21.05.2001, njegovo podaljšanje, št. 35104-8/2002-L/K, z dne 21.05.2002,
- soglasje Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, št. 66/50-AB, z dne 22.05.2002,
- elektroenergetsko soglasje, št. 504468, z dne 29.04.2002.

V zvezi z nameravano gradnjo je bilo izdano vodnogospodarsko soglasje, št. 35503-18/01-2-Č/Č, z dne 31.07.2002.

Upravna enota je ugotovila, da je investitor s predloženo dokumentacijo izpolnil pogoje, ki jih za izdajo gradbenega dovoljenja predpisuje 36. člen Zakona o graditvi objektov.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ima vse sestavne dele po 19. členu Zakona o graditvi objektov in je izdelana v skladu s pogoji lokacijskega dovoljenja, s čimer so izpolnjeni pogoji 41. člena tega zakona.

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave na zemljiščih v k.o. Col se je začel pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 110/2002, in se glede na določbo 191. člena tega zakona konča po določbah Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 in Uradni list RS št. 40/94, 69/94, 59/96, 45/99, 42/00 in 52/00).

Glede na gornje ugotovitve je upravna enota odločila tako, kot je določeno v izreku odločbe.

Odločba je takse prosta po 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 42/02 in 76/02).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v Ljubljani, v roku 15 dni po vročitvi. Pritožbo se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri tukajšnji upravni enoti.

Postopek vodila:

Vanda LIČEN

Vesna ČIBEJ

Karmen RAŽEM
NAČELNICA UPRAVNE ENOTE



Po pooblastilu št. 123-06/95, z dne 23.10.1995

Slavko BREŠČAK
VODJA ODDELKA

Slavko Breščak

VROČITI:

1. Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/A (osebno)
2. Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Inšpekcija RS za okolje, prostor in energijo
Enota Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina
3. Območni geodetski upravi, Ajdovščina
4. V zadevo, tu.