



STREHA

LEGENDA:

- strel vodni vodnik AH1 Al Ø8mm (lovilni in odvodni sistem)
- - - strel vodni vodnik AH 4 Al Ø8mm (odvodni sistem)
- - - strel vodni vodnik FeZn 25x4mm (temeljsko ozemljilo)
- - - strel vodni vodnik FeZn 25x4mm (obročasto ozemljilo)
- A spinka za medsebojno povezavo okroglega vodnika s ploščatim, kot npr. HERMI KON02 A
- B spinka za povezavo strel vodnega vodnika na kovinske dele, kot npr. HERMI KON05-1
- C spinka za povezavo strel vodnega vodnika z žlebnim koritom, kot npr. HERMI KON06
- D spinka za povezavo okroglih strel vodnih vodnikov, kot npr. HERMI KON07
- E spinka za povezavo ploščatih vodnikov, kot npr. HERMI KON01
- F spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s spinko, kot npr. HERMI KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki
- G spoj okroglega lovilca na odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KON11A
- G1 spoj ploščatega ozemljilnega traku na odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KON10A
- H odkapnik za preprečevanje zatekanja vode, kot npr. HERMI KON21 ODKAPNIK
- MŠ merilna številka za označevanje merilnih spojev, kot npr. HERMI MŠ
- VZ vertikalna zaščita Rf, dolžine 1,5m za izolirane stene, kot npr. HERMI VZ08
- ~ ~ ~ raztezni element za dolžine 20 in več metrov, kot npr. HERMI AH
- ⊕ spoj ozemljilnega traku na odvodni vodnik, kot npr. HERMI KON01
- ☉ LOP30 Lovilna palica višine h=3,0m za zaščito zunanjih klimatskih enot, izpuhov in prezračevalnih jaškov itd., kot npr. HERMI LOP30
- ⊕ MŠ PS x Preizkusni spoj (zaporedna št. x), komplet z merilno številko, v zidni PVC omarici dlm. 200x150x100mm z Rf vratci, montirani na h=+0,5m, kot npr. HERMI KON02 + MŠ + KON05
- na streho na streho
- na streho na streho
- na streho na streho

Povezava na drug višinski nivo

Projektant: <b>PROJEKT.4</b> NOVA GORICA					
Investitor: <b>Občina Ajdovščina</b> Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina			Risba: TEMELNO OZEMLJILLO IN STRELOVOD STOLP		
Objekt: <b>Gasilski center Ajdovščina</b>			Merilo: 1:50	Id. št.: ZAPS 1418 A	
			Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a.	Id. št.: ZAPS 1418 A	
			Odgovorni projektant: Dean Božič, u.d.i.e.	Id. št.: IZS E-2040	
			Sodelavci: Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M., m.i.e.	Id. št.: Id. št.:	
Vrsta načrta: 3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE			Datum: julij 2020	Spremembe:	Številka lista: 3/2.20
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 15465_3/2	Številka projekta: 15465			