



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Št. 837 / 21

KP OBČINA AJDOVŠČINA			
Prejeto: 13-04-2021			
Org. enota	Štev.	Pril.	Vred.
	3503-1/2020-54		

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

Ljubljana, 8.4.2021

Adriaplin d.o.o., kot nosilec urejanja prostora in operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Ajdovščina, na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na osnovi 467. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 - UPB, 65/20 in 158/20 - ZURE) podaja naslednje

SMERNICE

k spremembam in dopolnitvam OPPN Ribnik SB II v Ajdovščini

Vložnik Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, je z dopisom št. 3503-1/2020 z dne 26.2.2021 pozval ADRIAPLIN d.o.o., operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Ajdovščina, da poda smernice k spremembam in dopolnitvam Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II v Ajdovščini.

Vložnik nam je hkrati z vlogo poslal povezavo do spletne strani občine Ajdovščina, kjer je dostopno gradivo SD OPPN Ribnik SB II, vključno z grafičnim delom načrtovane prostorske ureditve.

Predmet OPPN je v obravnavano območje umestiti dom starejših občanov, oskrbovana stanovanja in večstanovanjske stavbe.

I. Pri pripravi OPPN Ribnik SB II v Ajdovščini je potrebno upoštevati naslednje konkretne smernice:

1. Na severozahodnem delu območja OPPN Ribnik SB II je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje, odseka S187A-PE125 in S189-PE90, delovnega tlaka do 1000 mbar, katerih zmogljivost je zadostna za priključitev morebitnih novih odjemnih mest na območju urejanja prostora.

Prilagamo situacijo obstoječega in načrtovanega plinovoda.

2. Po celotnem območju OPPN se predvidi razširitev plinovodnega omrežja z navezavo na odseka iz 1. točke, kakor prikazuje priložena situacija in predvidi priključitev načrtovanih objektov na distribucijsko plinovodno omrežje.
3. Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17-GZ) se za obravnavano območje predvidi ogrevanje objektov z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014 UniCredit Banka Slovenija
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

4. Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v skladu z Energetskim zakonom EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20 in 158/20 - ZURE), če mu višina omrežnine, potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoča.
5. Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 6/08) in systemska obratovalna navodila.
6. Gradnjo novega plinovodnega omrežja in priključkov lahko izvede le systemski operater ali od njega pooblašteni izvajalci pod nadzorom systemskega operaterja.
7. Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev po energetskem zakonu EZ-1.
8. Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod koti od 30° do 90° in morajo biti v projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno obdelana.
9. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
10. Načrtovane trase plinovodov naj potekajo v pločniku oz. kolesarski stezi, v kolikor to ni mogoče pa v robu cestnega telesa.

II. Pri pripravi OPPN Ribnik SB II je potrebno upoštevati naslednje zahteve iz energetskega zakona in pravilnikov:

1. Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20 in 158/20 - ZURE) določa varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
2. Pri umeščanju plinovodnega omrežja v prostor in določitvi odmikov od ostale komunalne infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Ur. List RS št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).

Pripravil
Klemen Pavalec, d.i.s.

Alojz Babič, u.d.i.s.
odg. vod. teh. sekt.

**ALOJZIJ
BABIC**

Digitalno podpisal
ALOJZIJ BABIC
Datum: 2021.04.12
12:46:26 +02'00'

Adriaplin d.o.o.

adriaplin d.o.o.
TRR: SI56 2900 0000 1938 014 UniCredit Banka Slovenija
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR

LEGENDA

Obstoječe:

Plinovodno omrežje 220 mbar
 Priljučni plinovod

Načrtovani plinovod:

