



MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

MNENJE KOMUNALNI ODPADKI AJDOVŠČINA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. AJDOVŠČINA
naslov	GORIŠKA CESTA 23B, 5270 AJDOVŠČINA
št. mnenja	3710/O
datum	12.2.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 28/21, 118/2023)
postopek vodil	SILVANA KODRIČ, inž. agr.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	LUKA JEJČIČ, inž. dipl. inž.
podpis	 

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	Občina Ajdovščina
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta 5. maja 6a, 5.270 Ajdovščina,

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	IB STUDIO d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Ulica 15. maja 13, 6.000 Koper

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO NAD BIZJAKI V AJDOVŠČINI
kratak opis gradnje	OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO NAD BIZJAKI V AJDOVŠČINI

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	11/24
datum izdelave	December 2025
projektant (naziv družbe)	IB STUDIO d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Rešitve v projektni dokumentaciji z umestitvami zbiralnic ločenih frakcij komunalnih odpadkov so ustrezne.

Zahteve za dopolnitev:

- Na podlagi podanih smernic se vhode v zbiralnice uredi na krajši stranici. Če ta možnost ne obstaja, se zbiralnico po dolžini poveča iz 7,80 m na 9,30 m zunanje mere oziroma 9 m notranje mere. V tem primeru se vhod širine 1,46 m postavi po priloženi skici za najboljši izkoristek prostora.
- Pred vhodom se uredi dostopni plato 2 m x 2m za izvlek zabojnikov do vozila in varnega izstopanja uporabnikov iz zbiralnice na cesto (Bizjaki 1).
- Zbiralnico Bizjaki 1 (zahod) se poveča na velikost zunanjih mer 6,30 m x 4,30 m.
- Na območju Bizjaki 2 (vzhod) se predvidi betonski plato v dolžini in širini min 3 m, za postavitvev dveh zbiralnikov za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter zbiranje uporabnega tekstila.
- V ureditveno situacijo se vriše pot vozila za odvoz odpadkov, z obračanjem na obračališču. Vozilo je dolžine 9,1 m.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev